

### По результатам проверки общежития

Работники Могилёвского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели мониторинг общежития МУКП «Жилкомхоз» по адресу: Могилевский район, агрогородок Вейно улица Школьная, 2, по результатам которого установлено, что необходимо выполнить следующие мероприятия:

- обозначить пути эвакуации, места установленных огнетушителей, эвакуационные пути указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными документами правовыми актами;

- обеспечить открытие эвакуационных дверей ведущих из коридора первого этажа на улицу изнутри без ключа;

- закрыть защитной крышкой распределительную коробку в коридоре 4-го этажа;

- произвести ремонт пожарного шкафа установленного на пятом этаже;

- убрать посторонний горючий материал из помещения кухни общего пользования расположенной на втором этаже;

- укомплектовать пожарные краны №2,4,8 стволами;

По результатам проведенного мониторинга исполняющему обязанности директора МУКП «Жилкомхоз» Владимиру Владимировичу Зайцеву\_направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений противопожарных требований и установлены сроки информирования районного отдела по чрезвычайным ситуациям об их устранении.

Инспектор ИНиП

Могилёвского РОЧС

Царёв В.К.