

По результатам проверки общежития

Работники Могилёвского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели мониторинг общежития МУКП «Жилкомхоз» по адресу: Могилевский район, агрогородок Восход улица Лесная, 7, по результатам которого установлено, что необходимо выполнить следующие мероприятия:

- обозначить пути эвакуации, места установленных огнетушителей, эвакуационные пути указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными документами правовыми актами;

- обеспечить открытие эвакуационных дверей ведущих из коридора первого этажа на улицу изнутри без ключа;

- обеспечить открывание эвакуационных дверей ведущих из коридоров с первого по пятый этаж на наружную лестницу изнутри без ключа;

- убрать из подвала доски и другой горючий материал.

По результатам проведенного мониторинга исполняющему обязанности директора МУКП «Жилкомхоз» Владимиру Владимировичу Зайцеву_направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений противопожарных требований и установлены сроки информирования районного отдела по чрезвычайным ситуациям об их устранении.

Инспектор ИНиП

Могилёвского РОЧС

Царёв В.К.